

PIANO TERRA - scala 1:100



Norme di riferimento e conformità materiali:
-Tubazione interrata in poletilene alta densità per gas a norma UNI EN 1555-2 SDR 11
-Giunzioni tubazione in polietilene UNI EN 1555-3
-Tubazione fuori terra in posizione protetta in acciaio zincato UNI 10255
-Dispositivi di intercettazione UNI EN 331
-Giunti misti metallo polietilene UNI 9736

Se la tubazione interrata è realizzata in polietilene ad ogni stacco per uscita fuori terra dovrà essere installato un giunto di transizione metallo-plastico.

NOTE:
-Armadietto contatore dotato di chiave.
-Tubazione interrata con giunzioni saldate di testa o giunti equivalenti.
-Raccordo giunzione mista polietilene-metallo installato fuori terra o in pozzetto di ispezione.
-Segnalare la tubazione gas interrata lungo il percorso in conformità alla morma UNI 7129/2008 punto 4.5.1.3
-Posa tubazioni gas per centrali termiche in rispetto al DM 16/04/96.
-Posa tubazioni gas per i tratti fuori C.T. in rispetto alla norma UNI 7129.

INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI



LEGENDA

	Tubazione rete gas realizzata in acciaio zincato
	Tubazione rete gas interrata realizzata in polietilene
	Pozzetto d'ispezione
	Giunto metallo-plastico
	Salita rete gas

Note:
-La posizione della nicchia contatore è indicativa.
-Le rete gas è indicativa, suscettibile di modifica in corso d'opera in considerazione degli effetti vi passaggi disponibili concordati con la Direzione Lavori delle opere edili.
-Verificare quote e misure in cantiere.

CITTA' DI VERCELLI

EX MACELLO

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E DI RECUPERO DEGLI SPAZI DEL COMPLESSO DENOMINATO "EX MACELLO" RICOMPRESO NEL PISU "EX OSPEDALE S. ANDREA"

PROPRIETA' : CITTA' DI VERCELLI - P.zza Municipio 5 - Vercelli

PROGETTISTI : AT STUDIO ASSOCIATO - Via Ormea 48 - Torino
arch. Giorgio Marè, arch. Stefano Seita, arch. Marco Zocco
arch. Filippo Giau, arch. Tommaso Paolo Longo

TAVOLA - ME_08
PIANTA IMPIANTO GAS

Luglio 2012 scala 1:100