

CITTA' DI VERCELLI



EX MACELLO

PROGETTO DEFINITIVO

**PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E DI RECUPERO
DEGLI SPAZI DEL COMPLESSO DENOMINATO "EX
MACELLO" RICOMPRESO NEL PISU "EX OSPEDALE
S. ANDREA"**

PROPRIETA' : CITTA' DI VERCELLI - P.zza Municipio 5 - Vercelli

PROGETTISTI : AT STUDIO ASSOCIATO - Via Ormea 48 - Torino

arch. Giorgio Marè, arch. Stefano Seita, arch. Marco Zocco

arch. Filippo Giau, arch. Tommaso Paolo Longo


TAVOLA - EL_13

CENTRALINO SOTTO CONTATORE 3 (CSC3)

Luglio 2012

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - I_k = 9,323 kA

Da Quadro:	Fornitura uffici P1 Edificio principale
Sigla cavo:	---
Cavo [mm ²]:	
Lunghezza [m]:	---
Frequenza [Hz]:	50
Tensione [V]:	400
Polarità:	Quadrupolare
Tipo morsetto:	
Numerazione morsetto:	



Sigla utenza	C0	C1							
Descrizione	INT. SOTTO CONTATORE UFFICI PIANO 1	QUADRO GENERALE UFFICI PIANO 1							
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]	12	12							
CORRENTE (I _b) [A]	25	25							
CosFi	0,787	0,787							
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]	100	100							
PROTEZIONE	Tipo	MODULARE							
	Marca	SCHNEIDER ELECTRIC							
	Modello	C60H/C							
	Polarità	4 x 40							
	I _n Max/Min/Reg. [A]	-/-/40							
	I _m Max/Min/Reg. [A]	-/-/400							
	P.d.I. [kA]	10							
I differenziale (I _d) [A]/ tempo diff. [s]	-/0								
CONTATTORE									
RELE TERMICO									
NOTE									
LINEA	Sigla cavo		N07 V-K						
	Coefficienti		0,800						
	Posa secondo CEI 64/8		_5						
	Lunghezza [m]		10						
	Sezione [mmq]		4(1x10)+(1PE10)						
Portata (I _z) [A]		40							

						CLIENTE :	COMUNE DI VERCELLI P.zza Municipio, 5 - Vercelli	TITOLO :	PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO CENTRALINO SOTTO CONTATORE 3 (CSC3)				
0	Emissione	AT	AT	AT	07/2012	UBICAZIONE IMPIANTO:	Via F.lli Laviny, 67 13100 - Vercelli	SCALA:	-	DIS.:	AT	FILE:	12_52_Ex Macello
REV.	DESCRIZIONE	DIS.	VER.	APPR.	DATA			TAVOLA N.	EL_13	FOGLIO:	1 di 1	DATA:	LUGLIO 2012